


ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47; E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; www.orenfbuz.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Органа инспекции
А.И. Сермягин

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 56.ФБУЗ.01.08-06.2023-0668-1166

«06» июня 2023 г.

1. **Объект экспертизы:** протокол инструментальных измерений: №16-01-14187-п от 29.05.2023.

2. **Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** МП «П-Покровское» Оренбургская область, Оренбургский район, село Подгородняя Покровка, Кооперативная, ул. д. 44.

3. **Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** договор возмездного оказания услуг от 30.12.2022г. № 0667-ЦФ/22, заявка № 0668 от 28.12.2023г.

4. Результаты экспертизы:

Согласно договору № 0667-ЦФ/22 от 30.12.2022 г. был проведен отбор проб питьевой воды из разводящей сети по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, село Подгородняя Покровка, ул. Кооперативная, 27.

Отбор проб проведен 24.05.2023г.

Результаты исследований следующие:

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения
Санитарно-гигиенические показатели				
1	Запах	0	не более 2	баллы
2	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ
3	Привкус	0	не более 2	баллы
4	Цветность	менее 1	не более 20	градусы цветности
Микробиологические показатели				
1	Общее микробное число (ОМЧ)	0	не более 50	КОЕ/ мл
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 мл
3	Колифаги	0	отсутствие	БОЕ/100 мл

Проба – вода питьевая (протокол лабораторных исследований: №16-01-14187-п от 29.05.2023) по исследованным показателям соответствует требованиям п. 75 СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»(табл. 3.1., табл. 3.5.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты исследований (протокол лабораторных исследований: №16-01-14187-п от 29.05.2023) пробы питьевой воды, отобранной по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, село Подгородняя Покровка, ул. Кооперативная, 27

СООТВЕТСТВУЮТ

СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Экспертизу провел:

Врач по общей гигиене



М.С. Пузакова

